

**HOTĂRÂREA NR.....**

privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul  
**„Modernizare instalatie electrica interioara Palat administrativ situat in B-dul Tomis,  
nr. 51, Constanta ” – Faza PT + CS + DDE**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din .....

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, Nicolae Cristinel Dragomir, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „**Modernizare instalatie electrica interioara Palat administrativ situat in B-dul Tomis, nr. 51, Constanta**” – faza PT+CS+DDE.

- Raportul Direcției Urbanism și Lucrări Publice,  
- Raportul Comisiei de Urbanism, amenajarea teritoriului, monumentelor, protejarea acestora și protecția mediului înconjurător,  
- Raportul Comisiei de buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului.

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3), lit. f, și ale art. 97 din Legea Administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) și art. 45, al. (1) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare.

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „**Modernizare instalatie electrica interioara Palat administrativ situat in B-dul Tomis, nr. 51, Constanta**” – faza PT+CS+DDE, cu caracteristicile principale și indicatori tehnico-economici, după cum urmează:

- Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): **488,83 mii lei**  
din care: C+M **472,92 mii lei**

**Capacități :**

- inlocuirea tablourilor metalice existente cu tablouri din policarbonat avand gradul de protectie minim de IP 65;  
- echiparea completa a tablourilor cu disjunctoare automate;  
- redimensionarea și inlocuirea coloanelor de alimentare a tablourilor de distributie.

Durata de realizare = 60 zile lucratoare.

**Art.2** Direcția Generala de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi împotrivă și \_\_\_\_\_ abțineri.

Constanța .....2015

**VICEPREȘEDINTE,**

Nicolae Cristinel Dragomir

**Contrasemnează,  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
Mariana BELU**

# CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

## EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul  
**„Modernizare instalație electrică interioară Palat administrativ situat în B-dul Tomis, nr. 51, Constanta ” – Faza PT + CS + DDE**

Datorita vechimii foarte mari a instalației electrice precum și a numărului crescut de consumatori, în luna 28.10.2014 s-a aprobat ca în regim de urgență să fie schimbate întrerupătorii automați USOL de 350A de la tabloul general ce deservește palatul Administrativ din B-dul Tomis, nr. 51, iar în data de 31.10.2014 tabloul electric de la etajul II al CJC-ta a luat foc întrerupându-se activitatea instituțiilor ce-și desfășoară activitatea în clădire inclusiv a Biroului electoral județean, a Institutiei Prefectului și în mod special au fost întrerupte liniile telefonice directe cu MAI.

Astfel, pentru a preantampina situații similare a devenit necesară modernizarea instalației electrice interioare, motiv pentru care având în vedere calitatea de administrator al clădirii, Județul Constanta a semnat contractul de prestări servicii nr. 20529/13.11.2014 cu SC '97 ELECTRICONST SRL Constanta pentru „Proiectare faza PT + CS + DDE – Modernizare instalație electrică interioară Palat administrativ situat în B-dul Tomis, nr. 51, Constanta”, în baza căruia s-a întocmit proiectul tehnic din care rezultă o valoare **estimată** a lucrărilor de 488.823 lei (inclusiv TVA).

Tinând cont de contractele de comodat prin care instituțiile ce-și desfășoară activitatea în Palatul Administrativ au calitatea de comodat, precum și Anexa nr. 2 privind repartizarea cheltuielilor de întreținere, respectiv pct. 5 „*alte tipuri de reparații (la construcții, la instalații de distribuție) se vor defalca după suprafața totală ocupată de fiecare instituție ce-și desfășoară activitatea în Palatul Administrativ*”, suma estimată de 488.823 lei va fi defalcată în funcție de spațiul pe care-l dețin comodatarii în vedere alocării de fonduri în bugetul fiecărei instituții pentru achitarea contravalorii lucrărilor.

În vederea demarării procedurilor legale de atribuire a contractului de execuție lucrări, este necesară emiterea unei Hotărâri de Consiliul Județean pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului „*Modernizare instalație electrică interioară Palat administrativ situat în B-dul Tomis, nr. 51, Constanta ” – Faza PT + CS + DDE*, cu caracteristicile principale și indicatori tehnico-economici, după cum urmează:

- Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): **488,83 mii lei**  
din care: C+M **472,92 mii lei**

### **Capacități :**

- înlocuirea tablourilor metalice existente cu tablouri din policarbonat având gradul de protecție minim de IP 65;
- echiparea completă a tablourilor cu disjunctoare automate;
- redimensionarea și înlocuirea coloanelor de alimentare a tablourilor de distribuție.

În acest sens, potrivit prevederilor art. 91 alin. (3), lit. f, și ale art. 97 din Legea Administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) și art. 45, al. (1) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare instalație electrică interioară Palat administrativ situat în B-dul Tomis, nr. 51, Constanta” – Faza PT + CS + DDE.

**VICEPREȘEDINTE,**

Nicolae Cristinel Dragomir

## RAPORT

privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul  
**„Modernizare instalatie electrica interioara Palat administrativ situat in B-dul Tomis, nr. 51, Constanta ” – Faza PT + CS + DDE**

In conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) si art. 45, al. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si ale art. 91, alin. (3) lit. „f”, coroborat cu art. 97, din Legea nr. 215/2001, pentru a fi inscris in programul de investitii, documentatia tehnico-economica pentru obiectivului „Modernizare instalatie electrica interioara Palat administrativ situat in B-dul Tomis, nr. 51, Constanta” – Faza PT + CS + DDE trebuie supusa mai intai aprobarii.

Datorita vechimii foarte mari a instalatiei electrice precum si a numarului crescut de consumatori, in luna 28.10.2014 s-a aprobat ca in regim de urgenta sa fie schimbati intrerupatorii automati USOL de 350A de la tabloul general ce deservește palatul Administrativ din B-dul Tomis, nr. 51, iar in data de 31.10.2014 tabloul electric de la etajul II al Consiliului Judetean Constanta a luat foc intrerupandu-se activitatea institutiilor ce-si desfasoara activitatea in cladire inclusiv a Biroului electoral judetean, a Institutiei Prefectului si in mod special au fost intrerupte liniile telefonice directe cu MAI.

Astfel, pentru a preantampina situatii similare a devenit necesara modernizarea instalatiei electrice interioare, motiv pentru care avand in vedere calitatea de administrator al cladirii, Consiliul Judetean Constanta a semnat contractul de prestari servicii nr. 20529/13.11.2014 cu SC '97 ELECTRICONST SRL Constanta pentru „Proiectare faza PT + CS + DDE – Modernizare instalatie electrica interioara Palat administrativ situat in B-dul Tomis, nr. 51, Constanta”, in baza caruia s-a intocmit proiectul tehnic din care rezulta o valoare **estimata** a lucrarilor de 488.823 lei (inclusiv TVA).

Tinand cont de contractele de comodat prin care institutiile ce-si desfasoara activitatea in Palatul Administrativ au calitatea de comodator, precum si Anexa nr. 2 privind repartizarea cheltuielilor de intretinere, respectiv pct. 5 „**alte tipuri de reparatii (la constructii, la instalatii de distributie) se vor defalca dupa suprafata totala ocupata de fiecare institutie ce-si desfasoara activitatea in Palatul Administrativ**”, suma estimata de 488.823 lei va fi defalcata in functie de spatiul pe care-l detin comodatorii in vedere alocarii de fonduri in bugetul fiecarei institutii pentru achitarea contravalorii lucrarilor.

Facem precizarea ca suma de 488.823 lei (inclusiv TVA) este estimativa, valoarea finala a obiectivului „Modernizare instalatie electrica interioara Palat administrativ situat in B-dul Tomis, nr. 51, Constanta” va fi stabilita ca urmare a demararii procedurilor legale de atribuire a contractului de lucrari coroborat cu lucrarile real executate.

In vederea demararii procedurilor legale de atribuire a contractului de executie lucrari, este necesara emiterea unei Hotarari de Consiliul Judetean pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului „ *Modernizare instalatie electrica interioara Palat administrativ situat in B-dul Tomis, nr. 51, Constanta* ” – Faza PT + CS + DDE, cu caracteristicile principale si indicatori tehnico-economici, după cum urmează:

- Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA): **488,83 mii lei**  
din care: C+M **472,92 mii lei**

**Capacități :**

- inlocuirea tablourilor metalice existente cu tablouri din policarbonat avand gradul de protectie minim de IP 65;
- echiparea completa a tablourilor cu disjunctoare automate;
- redimensionarea si inlocuirea coloanelor de alimentare a tablourilor de distributie.

Durata de realizare = 60 zile lucratoare.

In conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) si art. 45, al. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si ale art. 91, alin. (3) lit. „f”, coroborat cu art. 97, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, propunem adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare instalatie electrica interioara Palat administrativ situat in B-dul Tomis, nr. 51, Constanta” – Faza PT + CS + DDE.

**Arhitect Sef,**

**Titi Cenusă**

Şef Serviciu Investiții,

Ing. Getuța Tănașă

