

mirela: ISU va putea inchide localurile cu probleme. Cum va face ISU asta? Credeti ca aceste controale pot schimba ceva?

5.2.225.133

Thu Nov 5, 12:11:42pm

mirela: Am citit undeva ca la doua ore un om moare ars. Este adevarata aceasta statistica? Nu e prea dura? Sau nu poate ea fi evitata?

5.2.225.133

Thu Nov 5, 12:18:13pm

invitatZIUA: Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență va putea opri funcționarea ori utilizarea construcțiilor dacă se constată încălcarea gravă a cerinței de Securitate la Incendiu potrivit criteriilor publicate în HG nr. 915 din 4 noiembrie 2015. Constatarea aspectelor menționate anterior se va face pe timpul controalelor ce urmează a fi desfășurate. Consider că aceste activități preventive pot aduce schimbări majore prin prisma faptului că utilizatorilor clădirilor li se vor pune la dispoziție și serviciile de securitate nu numai servicii de distracție și alimentație publică.

5.2.225.133

Thu Nov 5, 12:20:08pm

invitatZIUA: Evitarea poate fi făcută prin realizarea controalelor preventive și conștientizarea administratorilor de cluburi astfel încât să nu se mai producă incidente din care să rezulte victime.

89.42.192.32

Thu Nov 5, 12:20:49pm

anon0412: Buna ziua ! propun reautorizarea tuturor societatiilor comerciale cu activitati de comert , iar cele care au ca domeniu de activitate restaurant/bar/club/pub/cofetarie, spitale, scoli, licee, sali de spectacol, etc. sa aibe in dotare sistem de stingere a incendiilor prin udare/stropire si cred ca e cea mai simpla si facila rezolvare a problemei actuale., numai ca, detinatorii unor astfel de societati sunt zgarciti, neinteresati de acest aspect, iresponsabili. daca mergi intr-un astfel de loc plecci de acolo AFUMAT TOTAL,, NU SE RESPECTA NICAIERI LOCURILE DE FUMATORI/NEFUMATORI. nu vreau sa mai vad inspectori ISU,ITM,OPC, ANAF care se "fac" ca presteaza controale si ei, de fapt, inchid ochii neregulilor gasite la agentii economici controlati .

5.2.225.133

Thu Nov 5, 12:25:42pm

invitatZIUA: Echiparea cu instalații speciale de stingere se realizează potrivit reglementărilor tehnice în vigoare (normativ P118/2 din 2013, normativ P188/3 din 2015, normativul I5 din 2010 etc.).