

Anunt de atribuire numarul 194237/19.11.2015

Inapoi

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Electrocentrale Constanta S.A.

Adresa: BD. AUREL VLAICU, NR 123 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900075 , Constanta , Romania , Email: achizitii@cetpalas.ro , Tel.: +40 241585300 , Fax: +40 241693916

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) DENUMIRE CONTRACT Intretinere, verificare, reparare sistem de monitorizare si avertizare incendiu din C.T.E.Palas

II.2) OBIECTUL CONTRACTULUI In cadrul centralei C.T.E. Palas sint in functie urmatoarele instalatii de avertizare incendiu si concentratii periculoase de gaz: - centrala avertizare incendiu tip Bentel J 524-F din C.C.D. – 3 module; - centrala avertizare incendiu tip Europa 9000 din CCD – 4 module; - centrala avertizare incendiu tip Bentel J 408-8 din statia de pacura – 1 modul; - centrala avertizare incendiu tip Europa 9000 din C.C.E. – 1 modul; - instalatie semnalizare fum si temperatura aferenta (linii, detectori, butoane, cutii de jonctiune). Acestea sint montate in statii, gospodarii de cable, transformatoare si trebuie sa functioneze in permanenta. Pentru intretinerea acestor instalatii sint necesare o serie de revizii / reparatii periodice in conformitate cu legislatia de prevenire si stingere a incendiilor, cu prevederile ISCIR (Norma tehnica publicata in Monitorul Oficial P.I.nr.173 bis din 4 feb. 2004 privitoare la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaz natural) si cu normativele PE 009, PE 130, PE 205 sectiunile privitoare la instalatiile de productie hidrogen si de racire a generatoarelor, dupa cum urmeaza: - starea de integritate a centralelor, detectorilor si butoanelor; - tensiunea de alimentare a surselor (baza si rezerva) si comutarea automata a acestora; - stare de functionare generala; - functionarea semnalizarilor optice si acustice (de incendiu si defect); - functionarea semnalizarilor retransmise la distanta; - functionarea semnalizarilor de la detectoare sau butoane manuale (se va realiza prin actionarea unui detector sau buton de alarmare de pe fiecare linie dintr-o zona); - functionarea detectoarelor si a butoanelor de semnalizare prin simulare de pe fiecare linie; - sensibilitatea detectoarelor efectuata prin

sondaj conform instructiunilor din cartea tehnica; - starea marcajelor de identificare; - functionarea globala a semnalizarilor de defect prin simulari ale tuturor conditiilor de defect specifice; - integritatea cablurilor de semnalizare prin masurarea rezistentei de izolatie ; - verificarea rezistentei de impamantare.

II.3) TIP CONTRACT Servicii

II.4) CPV 50411000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)

II.5) CRITERIU DE ATRIBUIRE Pretul cel mai scazut

II.6) INVITATIE DE PARTICIPARE 380436/12.10.2015 16:16

SECTIUNEA III: ATRIBUIRE

III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE 1

VALOARE ESTIMATA TOTALA 7,000 RON

III.2) LISTA CONTRACTE

Contract	Valoare
----------	---------

68 / 11.11.2015	7,000 RON
-----------------	-----------

Castigator	CUI	Adresa
------------	-----	--------

UTI GRUP SA	RO 5394305	Str. Cernauti nr. 27C, sector 2, Bucuresti, 022183, Bucuresti
-------------	------------	--

Total (fara TVA): 7,000 RON