

**"Conformare din punct de vedere al securitatii la incendiu si amenajare birouri etaj 5 (expertiza, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE RADACINA MOL 1S" - Lot 1 "Conformare din punct de vedere al securitatii la incendiu si scara de evacuare corpul E (expertiza, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE CAMIN POARTA 2" - Lot 2 "Conformare din punct de vedere al securitatii la incendiu si amenajare arhiva parter, birouri in pod (expertiza, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE POLICLINICA" - Lot 3**

---

Detalii

-----

- Organizator: COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Atribuire la procedura simplificata
- Sursa: S.E.A.P.
- Data atribuire: 06-07-2021
- Data aparitiei: 09-07-2021

Domenii

-----

- Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si exploziilor si in controlul incendiilor si exploziilor (CPV: 71317100)
- 

**Anunt de Atribuire la Procedura Simplificata [SCNA1054760]**

„Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și amenajare birouri etaj 5 (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE RĂDĂCINĂ MOL 1S” - Lot 1

„Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și scară de evacuare corpul E (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE CĂMIN POARTA 2” - Lot 2

„Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și amenajare arhivă parter, birouri în pod (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE POLICLINICĂ” - Lot 3

Tip Procedura: Procedura simplificata

Anunt de participare simplificat: SCN1084089 / 05-04-2021

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA

CIF: 11062831

Adresa: Strada: Incinta Port Constanta, nr. 1, Constanta, Constanta, Romania, 900900

Email: achizitii@constantza-port.ro

Telefon: +40 0241-611540

Fax: +40 0241/619512

Persoana contact: Mirela Liliana Mateiciuc

Punct(e) de contact: Mirela Liliana Mateiciuc

In atentie: Mirela Liliana Mateiciuc

## SECTIUNEA II: OBIECT

### Titlu:

„Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și amenajare birouri etaj 5 (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE RĂDĂCINĂ MOL 1S” - Lot 1

„Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și scară de evacuare corpul E (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE CĂMIN POARTA 2” - Lot 2

„Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și amenajare arhivă parter, birouri în pod (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE POLICLINICĂ” - Lot 3

### Cod CPV:

71317100-4 - Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)

### Tipul contractului: Servicii

### Descriere:

Lot 1: Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că imobilul “Clădire administrativă Rădăcină Mol 1S”, modernizat în anul 2000 prin realizarea unei supraetajări cu destinația de micro-cantină, nu deține autorizație de securitate la incendiu. Pentru remedierea deficiențelor, completarea documentației tehnice și pentru transformarea spațiilor cu destinația de cantină în spații administrative pentru birouri în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru “Clădire administrativă Rădăcină Mol 1S”, este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pentru cerința fundamentală – Securitate la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție spații pentru birouri în locul cantinei, în funcție de măsurile și soluțiile prevăzute în raportul de expertiză tehnică.

Lot 2: Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că imobilul “Clădire administrativă Cămin muncitoresc la Poarta 2”, ca urmare a schimbării proprietarului unuia dintre corpurile principale, nu deține autorizație de securitate la incendiu. Pentru delimitarea proprietății dintre corpul principal C (înstrăinat/predat Companiei de Navigație PETROMIN în anul 1991) și corpul de legătură E (proprietar APC RA) s-a desființat ușa de legătură dintre cele două corpuri prin zidirea acesteia, astfel încât corpul E a rămas cu o singură ușă/cale de acces- evacuare. Pentru remedierea deficienței în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pentru cerința fundamentală – Securitate la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție unei a doua scări de evacuare pentru corpul E.

Lot 3: Ca urmare a verificărilor efectuate de către personalul de specialitate al ISU Constanța s-a constatat faptul că imobilul “Clădire administrativă Policlinică Port”, modernizat prin realizarea unor spații administrative de tip birou (OPEN OFFICE) în podul clădirii și o arhivă la parter cu suprafața mai mare de 36 mp, nu deține autorizație de securitate la incendiu.

Pentru remedierea deficienței în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu, este necesară evaluarea construcției de către un specialist expert tehnic atestat MDRAP pentru cerința fundamentală – Securitate la incendiu Cc + Ci (construcții și instalații), proiectare și ulterior execuție de conformare a spațiilor de birou din pod și amenajare arhivă la parter.

Lot 1 - are o valoare estimată de 75.000 lei fără T.V.A.; Lot 2 - are o valoare estimată de 120.000 lei fără T.V.A.; Lot 3 - are o valoare estimată de 40.000 lei fără T.V.A.

Informații privind Oferta comuna (asocierea, dacă exista)

- In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala proportional cu implicarea in executarea viitorului contract, precum si acordul de asociere, conform Formular nr.2, insotit de informatii despre asociere Anexa la Formular.
  - Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi prezentate de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile la solicitarea entitatii contractante.
- Asociatii vor fi solidar si individual responsabili pentru executia contractului in conformitate cu termenii acestuia. Liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Contractele incheiate intre liderul asociatiei si asociati/subcontractanti vor deveni anexe la contractul încheiat între Entitatea contractantă si acesta.

Informații privind subcontractanții (daca exista) - Ofertantul are obligatia de a preciza informatii privind subcontractantii propusi (inclusiv procent de subcontractare)  
Ofertantul va completa DUAE cu informatii privind existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme al tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator/ terții sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, conf. Formular nr.4, însoțit de declaratia/Declaratiile tertului /tertilor, Anexa la Formular .

- Documentele justificative care probeaza cele asumate prin Angajamentul de sustinere vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile la solicitarea entitatii contractante.

Valoarea totala a achizitiei (fara TVA): 144390 RON

#### SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Tipul procedurii:  
Procedura simplificata

S-a organizat o licitatie electronica: NU

#### SECTIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Numar / Data:  
29375 / 06-07-2021

Denumire Contract:  
Conformare din punct de vedere al securității la incendiu și scara de evacuare corpul E (expertiză, SSI, proiectare, avizare PSI) - CLADIRE CAMIN POARTA 2

Valoare Contract: 72000 RON

Castigator:  
Inaco Legal SRL  
CIF: RO 26804696  
Adresa: Strada Milcov, Nr. 38, Galati, Galati,

Email: inacolegal@gmail.com  
Telefon: +40 752479741

Numar / Data:  
28298 / 06-07-2021

Denumire Contract:  
Conformare din punct de vedere al securitatii la incendiu si amenajare arhiva parter birouri in pod  
(expertiză, SSI, proiectare avizare PSI - CLADIRE POLICLINICĂ

Valoare Contract: 25000 RON

Castigator:  
PROIECT AIC  
CIF: 35735005  
Adresa: Strada AVIATORULUI, Nr. 101, Suceava, scheia,  
Email: proiectaic@gmail.com; contact@impoconstruct.ro  
Telefon: +40 739612512

Numar / Data:  
29379 / 06-07-2021

Denumire Contract:  
Conformare din punct de vedere al securitații la incendiu și amenajare birouri etaj 5 (expertiză, SSI,  
proiectare, avizare PSI) - CLADIRE RADACINA MOL 1 S

Valoare Contract: 47390 RON

Castigator:  
S.C. T.M.G.-CONPREST S.R.L.  
CIF: 6826223  
Adresa: Strada: Bd Independentei, nr. 0, Sector: -, Judet: Teleorman, Localitate: Turnu Magurele, Cod  
postal: 145200, Turnu Magurele,  
Email: tmg.conprest@yahoo.com  
Telefon: +40 247411782  
Fax: +40 247411782  
URL: <http://www.tmg>

-----