

Lucrari de proiectare si executie necesare pentru  
racordarea la reseaua electrica a locului de consum  
permanent Spor de putere Cariera Cheia conform ATR  
14281239/ 01.03.2023 eliberat de E-Distributie Dobrogea  
SA, inclusiv instalatie electrica interna (intre postul de  
transformare si tabloul de alimentare al statiei de sortare  
si concasare)

## Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

---

### I.1) Denumire si adrese

#### DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA

Cod de identificare fiscala: RO 2749993; Adresa: Strada: Celulozei, nr. 15 A; Localitatea: Constanta; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal: 900155; Tara: Romania; Persoana de contact: George Nicolae Eftimie; Telefon: +40 241630696; Fax: +4 0241630696; E-mail: g.eftimie@djct.ro; Adresa internet: (URL) www.djct.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro;

### I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

### I.4) Tipul autoritii contractante

Agentie/birou regional sau local

### I.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

## Sectiunea II: Obiect

---

### Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

#### II.1.1) Titlu

Lucrari de proiectare si executie necesare pentru racordarea la reseaua electrica a locului de consum permanent Spor de putere Cariera Cheia conform ATR 14281239/ 01.03.2023 eliberat de E-Distributie Dobrogea SA, inclusiv instalatie electrica interna (intre postul de transformare si tabloul de alimentare al statiei de sortare si concasare)

Numar referinta: 2749993/2023/8

#### II.1.2) Cod CPV principal

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

#### II.1.3) Tipul contractului

Lucrari

#### II.1.4) Descrierea succinta

Lucrari de proiectare si executie necesare pentru racordarea la reseaua electrica a locului de consum permanent Spor de putere Cariera Cheia conform ATR 14281239/ 01.03.2023 eliberat de E-Distributie Dobrogea SA, inclusiv instalatie electrica interna (intre postul de transformare si tabloul de alimentare al statiei de sortare si concasare).

Valoarea estimata este de 1.035.715,18 lei fara TVA si cuprinde:

1. Lucrari pe tarif de racordare conform ATR nr. 14281239/ 01.03.2023, constand in proiectare, executie lucrari conform ATR, alte costuri conform ATR, tarif verificare dosar de utilizare si punere sub tensiune - valoare totala: 136.624,70 lei fara TVA;
2. Lucrari in grija beneficiarului si alimentare cu energie electrica utilaj cariera, constand in montare punct de conexiune si AEE utilaj cariera, punct de conexiune si cablu NYY-J 240 MMP - valoare totala: 899.090,48 lei fara TVA.

Proiectarea cuprinde intocmirea documentatie Certificat Urbanism, documentatie emitere avize, documentatie Autorizatie de Construire, Avizare CTE, Dirigentie, PT+CS+DDE.

Valoarea estimata nu include urmatoarele cheltuieli: plata pentru taxa de Certificat Urbanism, taxa avize, taxa Autorizatie de Construire, taxa ISC, etc. Taxele ocazionate de obtinerea avizelor prevazute in certificatul de urbanism vor fi avansate de catre

executant si vor fi ulterior decontate de acesta, la achizitor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8.

### II.1.6) Informatii privind loturile

Contractul este impartit in loturi: Nu

### II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

Valoare: 918000

Moneda: RON

## Sectiunea II.2 Descriere

### II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare

Cod CPV principal: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Cod CPV suplimentar: -

### II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: RO223 Constanta

**Locul principal de executare:**

Cariera Cheia, Localitatea Gradina, Judetul Constanta.Cariera Cheia, Localitatea Gradina, Judetul Constanta.

### II.2.4) Descrierea achizitiei publice

*(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)*

Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la A20 4401 GURA DOBROGEI- SITORMAN CT, LEA 20 kV (capacitatile energetice deținute de operatorul de rețea, la care se realizează racordarea);

Lucrări pentru realizarea instalației de racordare:

Alimentarea cu energie electrică, spor putere, se va face prin proiectarea si realiza in conformitate cu normele unificate in vigoare, construirea unui punct de conexiune nou, racordat pe medie tensiune in LEA MT 20 kV 4401 derivație PT 2191, cu înlocuirea S PT 2191 prin montarea unui stâlp 14G nou unificat prevăzut cu separator vertical 24 kV si CLP pentru cablul de alimentare al PC nou.

Din separator se pleaca cu un cablu LES 20 kV 3x185 mp in lungime de 60 m (10 m pozat pe stâlp, 50 m pozat in canal profil A) pana in punctul de conexiune proiectat.

Cabina se va amplasa la limita de proprietate cu acces din domeniul public.

Punctul de conexiune va fi prevăzut cu:

-doua spatii pentru instalația de racordare echipat cu o celula de linie, celula de măsură (care face si legătură cu dispozitivul general al utilizatorului);

-spațiu (nisa) pentru instalația de măsurare in care se montează contorul;

-un spațiu pentru dispozitivul general al utilizatorului, prevăzut cu celula cu întrerupător si protecțiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din rețeaua utilizatorului in rețeaua operatorului de distribuție si transformator de putere 20/0,4 kV, dimensionat conform puterii solicitate.

Masurarea energiei electrice se va face prin montarea unui contor electronic in montaj indirect cu kit de telecitire, TT 20000/100 V, TC 50/5A nou.

Lucrări ce trebuie efectuate pentru intarirea rețelei electrice existente deținute de operatorul de rețea, in amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:

- lucrări de intarire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice in vederea evacuării puterii aprobate exclusiv pentru locul de productie/locul de consum si de productie in cauza

- lucrări de intarire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de productie/de consum si de productie  
Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la/ in/ pe CELULA DE MĂSURĂ -PT (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare)

Masurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat indirect cu kit de telecitire, TT 20000/100 V, TC 50/5A (structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv cerințele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare);

Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PAPUCI PL CABLU DIN CELULA DE MĂSURĂ, papuc (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele menționate sunt in proprietatea Operator (după caz, proprietar este utilizatorul sau operatorul de rețea):

In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la rețeaua electrica, utilizatorul încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.

Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de Regulament: copia avizului tehnic de racordare; certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritatile competente, după caz; acordul/ promisiunea unilaterala a proprietarului

terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare.

Obținerea de certificate, avize și autorizații

Executantul va întocmi documentație Certificat Urbanism, documentație avize, documentație Autorizație de Construire, Avizare CTE, Dirigenție, PT+CS+DDE.

Taxele ocazionate de obținerea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism vor fi avansate de către executant și vor fi ulterior decontate de acesta, la achizitor.

Executantul va fi responsabil pentru folosirea de materiale și echipamente care să corespundă standardelor și normativelor naționale în vigoare, prevederilor din ATR și care să fie în concordanță cu cerințele operatorului de distribuție.

Executantul este responsabil de eventualele remedieri solicitate de către operatorul de distribuție înainte de punerea sub tensiune a instalației de utilizare. Eventualele costuri suplimentare ocazionate cu aceste remedieri cad în sarcina exclusivă a executantului.

Lucrări suplimentare necesare a fi executate din punctul de transformare (conform schiță internă Cariera Cheia, punct de transformare-tablou alimentare concasor).

Din punctul de transformare, dintr-un întrerupător de 1400A, va pleca o alimentare subterană cu lungimea de 280 m, până la un tablou de alimentare a unui concasor de 750KW. Alimentarea va fi dimensionată corespunzător puterii concasorului.

Teste de funcționare

Testele pe parcursul execuției se vor face conform planului de calitate aplicabil/standard în faze determinante realizate de proiectant. Executantul va pune la dispoziția dirigențului de șantier toate documentele de calitate necesare pentru întocmirea cartii tehnice. Pentru fiecare material și echipament va fi prezentată dirigențului de șantier documentația de calitate înainte de livrarea pe amplasamentul lucrării.

Ulterior execuției lucrărilor, vor fi realizate orice alte teste solicitate de către operatorul de distribuție înainte sau după punerea sub tensiune.

## Sectiunea IV: Procedura

---

### IV.1) Descriere

#### IV.1.1) Tipul procedurii

Procedura simplificată

#### IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

#### IV.1.6) Informatii despre licitatie electronica

Se va organiza o licitație electronică: Nu

#### IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achiziția intra sub incidența Acordului privind achizițiile publice: Nu

## Sectiunea V: Atribuirea contractului

---

Se atribuie un contract/un lot: Da

### V.2) Atribuirea contractului

**Contract de lucrări de proiectare și execuție necesare pentru racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent Spor de putere Cariera Cheia conform ATR 14281239/ 01.03.2023 eliberat de E-Distribuție Dobrogea SA, inclusiv instalație electrică internă (între postul de transformare și tabloul de alimentare al stației de sortare și concasare)**

#### V.2.1) Numarul și data încheierii contractului

39870 / 31.10.2023

#### V.2.2) Informatii privind ofertele

Numarul de oferte primite: 2

Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2

Numarul de oferte primite de la ofertanți din alte state membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite de la ofertanți din state care nu sunt membre ale UE: 0

Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2  
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

### V.2.3) Numele si adresa contractantului

#### ELECTRICA RACORD INSTAL

Cod de identificare fiscala: RO32621960; Adresa: Strada GOROVEI ARTUR, Nr. 31, Sector: 5; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 052552; Tara: Romania; Telefon: +40 725534479; Fax: -E-mail: licitatii@electrica-racordinstal.ro; Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da

### V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1035715,18  
Valoarea totala a contractului/lotului: 918000  
Moneda: RON

### V.2.5) Informatii privind subcontractarea

Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

## Sectiunea VI: Informatii complementare

### VI.3) Informatii suplimentare

Toate documentele încărcate în SICAP vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat valid eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. Dacă semnătura electronică extinsă nu aparține reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligația de a transmite odată cu oferta și împuternicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnătura electronică extinsă. În acest sens, informațiile legate de această persoană vor fi precizate la nivelul DUAE la partea all-a, litera B „Informații privind reprezentanții operatorului economic”. Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SICAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătură electronică). Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea “Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Secțiunea “Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP ([www.elicitatie.ro](http://www.elicitatie.ro)) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 modificată și completată și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 modificată și completată precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016 modificată și completată. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SICAP (Secțiunea “Întrebari”). Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP (Secțiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnătură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de proiectare și execuție. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea contractului de achiziție publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

În cazul în care două sau mai multe oferte admisibile au preturi egale, autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite, iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor folosind facilitățile tehnice oferite de SEAP, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scăzut. În cazul pastrării egalității și după solicitările de clarificări referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite în SEAP, procedura se anulează. Noile propuneri financiare se vor transmite prin intermediul SEAP. Termenele/ datele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica în solicitarea transmisă în SEAP de către autoritatea contractantă.

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea “sau echivalent”.

### VI.4) Proceduri de contestare

#### VI.4.1) Organismul de soluționare a contestațiilor

##### Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: +40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cncs.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cncs.ro;

**VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere**

-

**VI.4.3) Procedura de contestare****Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:**

Conform prevederilor art. 8 din Legea 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

**VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare**

-

**VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru**

-

**VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru**

-

**VI.4.7) Procedura verificata ANAP**Nu**VI.5) Data expedierii prezentului anunt**01.11.2023